

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
89-506 KĘSOWO
ul. Szkolna 9
tel (052) 33 440 79
REGON 093183838 NIP 581-150-71-62

Kęsowo, 22.02.2018

Obsługa Inwestycji
Arkadiusz Malinowski
Błądzim 20 A
86-141 Lnianko

Uzgodnienie nr 2/02/2018

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego dla przebudowy drogi powiatowej nr 1003 C Ryteł –
Piastoszyn od km 9+155 do km 9+950.

W związku z przesłaniem przez Państwa firmę wnioski z dnia 17.02.2018r., data wpływu
22.02.2018r. informuje, że:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie uzgadnia projekt dla inwestycji pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1003C Ryteł – Piastoszyn od km 9+155 do km 9+950.

Z uwagami:

1. Wykonawca robót dla przedmiotowej inwestycji zobowiązany jest zgłosić na piśmie informacje o planowanym rozpoczęciu robót do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie minimum 14 dni przed przystąpieniem prac budowlanych.
2. Przed rozpoczęciem robót związanych z korytowaniem wykonac ręcznie przekopy próbne w celu stwierdzenia zgodności ułożenia istniejącego uzbiorzenia wod-kan z planem sytuacyjnym, a odkryte urządzenia stosownie zabezpieczyć.
3. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od istniejącej infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej we władaniu ZGK Kęsowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwego przykrycia istniejących przewodów.
4. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych podczas prac ziemnych, należy każdorazowo powiadomić gestora sieci. Wszelkie przebudowy związane z usunięciem zaistniałych na placu budowy kolizji z istniejącą infrastrukturą wod-kan zostaną wykonane na koszt Inwestora przedmiotowej inwestycji.

5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji dostosować istniejącą armaturę wodociągową i kanalizacyjną do niweliety projektowanej drogi oraz do odtworzenia urządzeń wod-kan.
6. Istniejące studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć we włazy żelwne, z zamkiem i wkładką wygłuszającą klasy D400, wg normy PN-EN 124:2004. Należy zastosować elementy wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.
7. Zjazd z drogi na wysokości działki 150/3 (przepompownia ścieków) wykonać do granicy tej działki.
8. W projekcie oraz w kosztorysie inwestorskim należy ująć koszty związane z czyszczeniem istniejących studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej po robotach ziemnych, odtworzenie i dostosowanie istniejącej armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do niweliety projektowanej drogi.
- Prace te zostaną wykonane na koszt Inwestora przedmiotowej inwestycji

Integralną częścią uzgodnienia jest osteplowany graficzny szt.1 – rys. 2.1.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kęsowie
mgr inż. Sławomir Tuński

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
89-506 KĘSOWO
ul. Szkolna 9
tel (052) 33 440 79
REGON 093183838 NIP 581-150-71-62